



Sachbearbeiter	
Eing.	12. Aug. 2015 SWG
Erledigt	



Seelandische Wasserversorgung
Gemeindeverband
z. Hd Herrn Roman Wiget
Hauptstrasse 12

3552 Worben

Biel, 10.08.2015

Verteiler SWG

Dos	Info	Vo	VoA	GF	LAF	LTD	LBU	MA	X		
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	----	---	--	--

EG Ipsach
Homepage
EWV Port.

Bakteriologische Wasseranalyse / Trinkwasser

Untersuchungsbericht Nr. B-2422-15 VI

Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 (STS 0495), Prüfverfahren SLMB Kap. 56, Ausgabe 2000
ESB QS : FO-G4.7-07-01 / rev03 / Erstellt : 03.06.2015 / Freigegeben : 04.06.2015 WUR
[E:\MeineGruppen\BL\Intern\QM-Labor\Q-Handbuch ESB Stand 2015.05\4 G Geschäftsprozesse\FO-G4 7-07-01-rev03.docx](#)

Untersuchungsobjekt: Trinkwasser
Herkunft: Verbansgebiet der SWG
Ordentlich Ipsach

Probenehmer: Herr M. Küderli, Worben
Auftraggeber: SWG, Worben
Probeneingang: 05-08-15

Ort der Probenahme	Temperatur [°C]	AMK [KBE/ml]	Escherichia coli [KBE/100ml]	Enterokokken [KBE/100ml]
Höhenstrasse Schulhaus	20.5	104	n.n.	n.n.

Toleranz- und Erfahrungswerte für Trinkwasser

KBE an der Quelle	-	100/ml	n.n.	n.n.
KBE im Verteilnetz	-	300/ml	n.n.	n.n.
Erfahrungswert schweizerisches Lebensmittelbuch	8 – 15 °C	-	-	-

Legende: n.n. = nicht nachweisbar, KBE = koloniebildende Einheiten, AMK = Aerobe mesophile Keime

Beurteilung: Die Probe entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern, den Anforderungen an Trinkwasser gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser (SR-817.022.102).

Hinweis: Angaben zur Messunsicherheit können beim Laborleiter eingesehen werden. Prüfmethode ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit * bezeichnet. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur als Ganzes kopiert werden. Es gelten die AGB des ESB.

Freundliche Grüsse
Energie Service Biel/Bienne- Bakteriologisches
Laboratorium

Antoinette Vuille
Leiterin Bakteriologisches Labor /
Responsable laboratoire de bactériologie

Rechnung separat

Energie Service Biel / Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt 4 · Postfach / CP 4263 · 2500 Biel / Bienne
T 032 321 12 11 · F 032 321 12 90 · www.esb.ch