

Kantonales Laboratorium Bern  
Trink- und Badewasserinspektorat

Sachbearbeiter	
Eing.	20. März 2014 SWG
Erliegt	

Muesmattstrasse 19  
3000 Bern 9  
Telefon 031 633 11 14  
Telefax 031 633 11 98  
info.wasser.kl@gef.be.ch  
www.be.ch/kl

Seeländische Wasserversorgung  
Gemeindeverband  
Hauptstrasse 12  
3252 Worben

Verteiler SWG

Dor	LA	Et	LD	TD	UND	RD	LS	KA	Vo		

Kontrolle Nr. F9956  
Gemeinde Worben  
Unser Zeichen Luh

Bern, 19. März 2014

### Probenerhebung vom 10. März 2014

Sehr geehrte Damen und Herren

Aus dem beiliegenden Untersuchungsbericht geht hervor, dass die untersuchte Probe bezüglich der aufgeführten Kriterien den Vorschriften entsprach.



Freundliche Grüsse  
Kantonales Laboratorium

Rudolf Robbi  
Leiter Trink- und  
Badewasserinspektorat

Beilage:

- Untersuchungsbericht zu Kontrolle Nr. F9956



## Untersuchungsbericht für Trinkwasser

Kontrolle Nr. F9956

Bern, 19. März 2014

### Wasserversorgung

Name SWG  
 Hauptverantwortlich Roman Wiget, Geschäftsführer  
 Gemeinde Worben

### Allgemeines

Zweck der Kontrolle Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität  
 Prüferfahren aus Schweizerischem Lebensmittelbuch und andere validierte Verfahren  
 Für die Erhebung verantwortlich Guido Streule, Lebensmittelkontrolleur  
 Datum der Probenerhebung 10. März 2014  
 Eingang der Probe im Labor 10. März 2014

### Untersuchte Probe

Nr.	Bezeichnung	weitere Angaben	Datierung	mikrobiol. untersucht am	Untersuchungskriterien
66822	Täuffelen / 02309 Primarschule Käserstrasse 5, WC	T: 9.8 °C		10.03.2014	Mikrobiologische Qualität Physikalisch-chemische Qualität

Legende T = Temperatur bei Erhebung

### Beurteilung

Die Probe war bezüglich der aufgeführten Kriterien in Ordnung.

## **Bemerkung**

Ein ausführlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten chemischen und mikrobiologischen Ergebnissen kann nachträglich gegen Verrechnung folgender Gebühren ausgestellt werden:  
Fr. 75.- (exkl. 8 % MwSt.) pro mikrobiologische Probe und Fr. 260.- (exkl. 8 % MwSt.) pro chemische Probe. Teilen Sie uns telefonisch oder per Mail mit, von welchen Proben Sie die chemischen oder mikrobiologischen Detaillerggebnisse wünschen.

---

Für den Untersuchungsbericht verantwortlich:

Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat  
Tel. 031 633 11 24  
rudolf.robbi@gef.be.ch

---