


Sachbearbeiter	
Eing.	15. Okt. 2013 SWG
Erledigt	



Seelandische Wasserversorgung  
Gemeindeverband  
z.Hd Herrn Roman Wiget  
Hauptstrasse 12

3552 Worben

14. Oktober 2013

**Bakteriologische Analyse**      **Untersuchungsbericht N°B- 2045-13 VI**  
Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 ( STS 495)  
Prüfverfahren SLMB Kp 56 ed. 2000

Untersuchungsobjekt : Trinkwasser  
Herkunft :                    Anlagen der SWG

Erhoben durch : Herren M. Küderli  
Eingang :                    09-10-13

**Ordentlich**

Ort der Probenahme	PES No.	Temp. °C	Aerobe, mesophile Keime in 1 ml	Escherichia-coli in 100 ml	Enterokokken in 100 ml
GWPW vor UV-Anlage	031 01	12.1	2	n.n.	n.n.
HDPW nach UV-1	031-04	12.1	1	n.n.	n.n.
HDPW Einlauf Gimmiz	030 21	13.5	2	n.n.	n.n.
Res. Oberholz K.L. 1981	023 01	13.0	1	n.n.	n.n.
Reservoir Oberholz 1956		13.0	3	n.n.	n.n.
Res. Herrenwald K. L.	020 01	13.6	1	n.n.	n.n.
Res. Jensberg K.L.	021 04	13.4	2	n.n.	n.n.
Res. Studenberg K.L.	020 05	13.2	4	n.n.	n.n.

*Toleranzwert für Trinkwasser*

<i>an der Quelle</i>		100	n.n.	n.n.
<i>Im Verteilnetz</i>		300	n.n.	n.n.

**Interpretation** : Die Wasserqualität an den geprüften Probenahmestellen entspricht den Anforderungen der Verordnung des EDI über die hygienischen und mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Räume, Einrichtungen und Personal vom 26.6.1995 ( Stand 27.1 2004)

**Hinweis**: Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber. Angaben zur Messunsicherheit können beim Laborleiter eingesehen werden. Prüfmethode ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit \* bezeichnet. Die Geschäftsbedingungen können angefordert werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur als Ganzes Kopiert werden.

Freundliche Grüsse

Bakteriologisches Laboratorium ESB

Antoinette Vuille

Rennweg 62  
2504 Biel / Bienne  
☐ 032'321'12'19

**Energie Service Biel/Bienne**

Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel/Bienne 4, Tel. 032 321 12 11, Fax 032 321 12 90, www.esb.ch