Sachbearbeiter	
Eing.	18. Feb. 2014 SWG
Erledigt	

Seelandische Wasserversorgung
Gemeindeverband
Z. Hd Herrn Roman Wiget
Hauptstrasse 12

3552 Worben

Verteiler SWG											
Dos	LA	Bu	LTD	TB	LND	ND	LAD	Prä	Vo		

Biel, 17.02.2014

Bakteriologische Wasseranalyse / Trinkwasser Untersuchungsbericht Nr. B-2111-14 VI

Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 (STS 495), Prüfverfahren SLMB Kap.56, Ausgabe 2000

Untersuchungsobjekt: Trinkwasser
Herkunft: Verbandsgebiet der SWG
Ordentlich Netzspülungen

Probenehmer: Herrn M. Küderli
Auftraggeber: SWG Worben
Probeneingang: 14-02-14

Ort der Probenahme	**Pes**	**Temperatur** [°C]	**AMK** [KBE/ml]	**Escherichia coli** [KBE/100ml]	**Enterokokken** [KBE/100ml]
Täuffelen Montligstrasse 2 Hydrant 14		10.5	n.n.	n.n.	n.n.

Toleranz- und Erfahrungswerte für Trinkwasser

KBE an der Quelle	-	100/ml	n.n.	n.n.
KBE im Verteilnetz	-	300/ml	n.n.	n.n.
Erfahrungswert schweizerisches Lebensmittelbuch	8 – 15 °C	-	-	–

Legende: n.n. = nicht nachweisbar, KBE = koloniebildende Einheiten, AMK = Aerobe mesophile Keime

Beurteilung: Die Probe entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern, den Anforderungen an Trinkwasser gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser (SR-817.022.102).

Hinweis: Angaben zur Messunsicherheit können beim Laborleiter eingesehen werden. Prüfmethoden ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit * bezeichnet. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur als Ganzes Kopiert werden. Es gelten die AGB des ESB.

Freundliche Grüsse
Energie Service Biel/Bienne- Bakteriologisches Laboratorium

Antoinette Vuille
Leiterin Bakteriologisches Labor /
Responsable laboratoire de bactériologie

Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel/Bienne 4, Tel. 032 321 12 11, Fax 032 321 12 90, www.esb.ch

Sachbearbeiter	
Eing. 18. Feb. 2014 SWG	
Erledigt	

Seelandische Wasserversorgung
Gemeindeverband
Z. Hd Herrn Roman Wiget
Hauptstrasse 12

3552 Worben

Verteiler SWG											
Dos	LA	Bu	LTD	TB	LND	ND	LAD	Prä	Vo		

Biel, 17.02.2014

Bakteriologische Wasseranalyse / Trinkwasser Untersuchungsbericht Nr. B-2111-14 VI

Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 (STS 495), Prüfverfahren SLMB Kap.56, Ausgabe 2000

Untersuchungsobjekt: Trinkwasser
Herkunft: Verbandsgebiet der SWG
Ausserordentlich Netzspülungen

Probenehmer: Herrn M. Küderli
Auftraggeber: SWG Worben
Probeneingang: 14-02-14

Ort der Probenahme	**Pes**	**Temperatur** [°C]	**AMK** [KBE/ml]	**Escherichia coli** [KBE/100ml]	**Enterokokken** [KBE/100ml]
Täuffelen Montligstrasse 2		10.7	1	n.n.	n.n.

Toleranz- und Erfahrungswerte für Trinkwasser

KBE an der Quelle	-	100/ml	n.n.	n.n.
KBE im Verteilnetz	-	300/ml	n.n.	n.n.
Erfahrungswert schweizerisches Lebensmittelbuch	8 – 15 °C	-	-	–

Legende: n.n. = nicht nachweisbar, KBE = koloniebildende Einheiten, AMK = Aerobe mesophile Keime

Beurteilung: Die Probe entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern, den Anforderungen an Trinkwasser gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser (SR-817.022.102).

Hinweis: Angaben zur Messunsicherheit können beim Laborleiter eingesehen werden. Prüfmethoden ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit * bezeichnet. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur als Ganzes Kopiert werden. Es gelten die AGB des ESB.

Freundliche Grüsse
Energie Service Biel/Bienne- Bakteriologisches Laboratorium

Antoinette Vuille
Leiterin Bakteriologisches Labor /
Responsable laboratoire de bactériologie

Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel/Bienne 4, Tel. 032 321 12 11, Fax 032 321 12 90, www.esb.ch

Sachbearbeiter	
Eing.	17. Feb. 2014 SWG
Erledigt	

Seelandische Wasserversorgung
Gemeindeverband
Z. Hd Herrn Roman Wiget
Hauptstrasse 12

3552 Worben

Verteiler SWG											
Dos	LA	Bu	LTD	TB	LND	ND	LAD	Prä	Vo		

Biel, 13.02.2014

Bakteriologische Wasseranalyse / Trinkwasser Untersuchungsbericht Nr. B-2104-14 VI

Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 (STS 495), Prüfverfahren SLMB Kap.56, Ausgabe 2000

Untersuchungsobjekt: Trinkwasser
Herkunft: Verbandsgebiet der SWG
Ausserordentlich Netzspülungen

Probenehmer: Herrn M. Küderli
Auftraggeber: SWG Worben
Probeneingang: 10-02-14

Ort der Probenahme	Pes	Temperatur [°C]	AMK [KBE/ml]	Escherichia coli [KBE/100ml]	Enterokokken [KBE/100ml]
Täuffelen Montligstrasse 2		10.4	326	n.n.	n.n.

Toleranz- und Erfahrungswerte für Trinkwasser

KBE an der Quelle	-	100/ml	n.n.	n.n.
KBE im Verteilnetz	-	300/ml	n.n.	n.n.
Erfahrungswert schweizerisches Lebensmittelbuch	8 – 15 °C	-	-	–

Legende: n.n. = nicht nachweisbar, KBE = koloniebildende Einheiten, AMK = Aerobe mesophile Keime

Beurteilung: Die Probe entspricht nicht zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern, den Anforderungen an Trinkwasser gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser (SR-817.022.102).

Hinweis: Angaben zur Messunsicherheit können beim Laborleiter eingesehen werden. Prüfmethoden ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit * bezeichnet. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur als Ganzes Kopiert werden. Es gelten die AGB des ESB.

Freundliche Grüsse
Energie Service Biel/Bienne- Bakteriologisches Laboratorium

Antoinette Vuille
Leiterin Bakteriologisches Labor /
Responsable laboratoire de bactériologie

A Vuille

Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel/Bienne 4, Tel. 032 321 12 11, Fax 032 321 12 90, www.esb.ch