Sachbearbeiter	
Eing.	25. Juni 2013 SWG
Erledigt	WG

Seelandische Wasserversorgung
Gemeindeverband
z.Hd Herrn Roman Wiget
Hauptstrasse 12

3552 Worben

Verteiler SWG											
Dos	LA	[illegible]	[illegible]	TB	LND	ND	LAD	Prä	Vo		
X										X	

1 E6 Aegerten

24. Juni 2013

Bakteriologische Analyse Untersuchungsbericht N°B– 1978–13 VII
Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 (STS 495)
Prüfverfahren SLMB Kp. 56 ed. 2000

Untersuchungobjekt : Trinkwasser Erhoben durch : M. Küderli
Herkunft : Verbandsgebiet der SWG Eingang : 19–06–13
Aegerten
Ordentlich

Ort der Probenahme	PES	Temp.° C	Aerobe,mesophile Keime in 1 ml	Escherichia–coli in 100 ml	Enterokokken in 100 ml
Schwadernaustrasse	61	17.9	3	n.n.	n.n.

*Toleranzwert für Trinkwasser KBE**

an der Quelle		*100*	*Nicht nachweisbar*	*Nicht nachweisbar*
Im Verteilnetz		*300*	*Nicht nachweisbar*	*Nicht nachweisbar*

**Koloniebildende Einheit*

Interpretation : Die Wasserqualität an den geprüfte Probenahmestelle entspricht den Anforderungen der Verordnung des EDI über die hygienischen und mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Raume, Einrichtungen und Personal vom 26.6.1995 (Stand 27.1 2004)
Hinweis: Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber. Angaben zur Messunsicherheit können beim Laborleiter eingesehen werden. Prüfmethoden ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit * bezeichnet. Die Geschäftsbedingungen können angefordert werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur als Ganzes Kopiert werden.

Freundliche Grüsse

Bakteriologisches Laboratorium ESB

Antoinette Vuille

Rennweg 62
2504 Biel / Bienne
032'321'12'19

Energie **S**ervice **B**iel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel/Bienne 4, Tel. 032 321 12 11, Fax 032 321 12 90, www.esb.ch