Qualis
Laboratorium

Sachbearbeiter	
Eing. 23. Jan. 2013 SWG	
Erledigt	UG

SWG
Seeländische Wasserversorgung
Gemeindeverband
Herrn Max Gafner
Hauptstrasse 12
3252 **Worben**

18.1.2013

Trinkwasserproben vom: 14.1.2013
Probenahmeort: SWG
Lauf Nr.: 03
Erhoben durch: SWG
Untersucht durch: G.R.Schnell
Prüf-Nr. Qualis:

Verteiler SWG											
Dos	LA	Bu	LTD	TB	LND	ND	LAD	Prä	Vo		
X					X					X	

EG Mörigen

Gemeinde: Mörigen

Fl. Nr.	Ort der Probenahme	PES Nr.	Temp.°C	Aerobe,mesophile Keime in 1 ml	Escherichia-Coli in 100 ml	Enterokokken in 100 ml
2	Gemeindehaus		13.8	44	0	0

Toleranzwert für Trinkwasser

an der Quelle		*100*	*0*	*0*
Im Verteilnetz		*300*	*0*	*0*

Bemerkung : Die Wasserprobe entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Qualis Laboratorium
Dr. G.R.Schnell

Qualis Laboratorium
Thunstrasse 25a
CH – 3113 Rubigen

Telefon: 031 839 08 93
Fax: 031 839 76 93
Mail: info@qualis-laboratorium.ch

www.qualis-laboratorium.ch