Sachbearbeiter	bo
Eing.	11. Feb. 2013 SWG
Erledigt	

Seelandische Wasserversorgung
Gemeindeverband
z.Hd Herrn Roman Wiget
Hauptstrasse 12

3552 Worben

08. Februar 2013

Verteiler SWG											
Be	LA	Bu	LTD	TB	LND	ND	LAD	Prä	Vo	X	
X											

EG Orpund ✓

Bakteriologische Analyse **Untersuchungsbericht N°B– 1898–13 VII**
Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 (STS 495)
Prüfverfahren SLMB Kp. 56 ed. 2000

Untersuchungobjekt : Trinkwasser
Herkunft : Verbandsgebiet der SWG
Orpund

Erhoben durch : M. Gafner
Eingang : 05–02–13

Ordentlich

Ort der Probenahme	PES	Temp.° C	Aerobe,mesophile Keime in 1 ml	Escherichia–coli in 100 ml	Enterokokken in 100 ml
Grünenmattstrasse	3	9.7	11	n.n.	n.n.
Grünenmattstrasse, H 51		6.9	15	n.n.	n.n.

*Toleranzwert für Trinkwasser KBE**

an der Quelle		*100*	*Nicht nachweisbar*	*Nicht nachweisbar*
Im Verteilnetz		*300*	*Nicht nachweisbar*	*Nicht nachweisbar*

**Koloniebildende Einheit*

Interpretation : Die Wasserqualität an den geprüften Probenahmestellen entspricht den Anforderungen der Verordnung des EDI über die hygienischen und mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Raume, Einrich–tungen und Personal vom 26.6.1995 (Stand 27.1 2004)
Hinweis: Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber. Angaben zur Messunsicherheit können beim Laborleiter eingese–hen werden. Prüfmethoden ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit * bezeichnet. Die Geschäftsbedingungen können angefordert werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur als Ganzes Kopiert werden.

Freundliche Grüsse

Bakteriologisches Laboratorium ESB

Antoinette Vuille

Rennweg 62
2504 Biel / Bienne
032'321'12'19

Energie **S**ervice **B**iel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel/Bienne 4, Tel. 032 321 12 11, Fax 032 321 12 90, www.esb.ch