Sachbearbeiter	
Eing. 23. Sep. 2013 SWG	
Erledigt	

Seelandische Wasserversorgung
Gemeindeverband
z.Hd Herrn Roman Wiget
Hauptstrasse 12
3552 Worben

Verteiler SWG											
Dos	LA	Bu	LTD	TB	LND	ND	LAD	Prä	Vo	X	

EG Sutz-Lattrigen ✓

Biel, 20.09.2013

Betreff : Bakteriologische Analyse Untersuchungsbericht N°B- 2030-13 VII
Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 (STS 495)
Prüfverfahren SLMB Kp. 56 ed. 2000

Untersuchungobjekt : Trinkwasser **Erhoben durch : M. Küderli**
Herkunft : Verbandsgebiet der SWG **Eingang: 17-09-13**
Ordentlich Sutz-Lattrigen

Ort der Probenahme	PES	Temp. °C	Aerobe,mesophile Keime in 1 ml	Escherichia–coli in 100 ml	Enterokokken in 100 ml
Kirchrain 11 A		18.5	22	n.n.	n.n.

Toleranzwert für Trinkwasser Koloniebildende Einheit

an der Quelle		*100*	*Nicht nachweisbar*	*Nicht nachweisbar*
Im Verteilnetz		*300*	*Nicht nachweisbar*	*Nicht nachweisbar*

Interpretation : Die Wasserqualität an den geprüfte Probenahmestelle entspricht den Anforderungen der Verordnung des EDI über die hygienischen und mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Raume, Einrichtungen und Personal vom 26.6.1995 (Stand 27.1 2004)
Hinweis: Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber. Angaben zur Messunsicherheit können beim Laborleiter eingesehen werden. Prüfmethoden ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit * bezeichnet. Die Geschäftsbedingungen können angefordert werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur als Ganzes Kopiert werden.

Freundliche Grüsse
Energie Service Biel/Bienne

Antoinette Vuille
Leiterin Bakteriologisches Labor /
Responsable laboratoire de bactériologie

A Vuille

Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel/Bienne 4, Tel. 032 321 12 11, Fax 032 321 12 90, www.esb.ch