

Objekt

Spezielle Untersuchung des Grundwassers auf Chlorthalonil-Metaboliten

Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Seeländische Wasserversorgung SWG
201907516

Probenbezeichnung		Trinkwasser Netz Walpers- wil Eggen- strasse 1	Trinkwasser Netz Worben Bremgarten - weg 3			Referenzwert	
Proben-Nr. Bachema		32663	32664			TBDV TW (N)	
Tag der Probenahme		23.07.19	23.07.19				
Feldparameter							
Temperatur (Feld) {3}	°C	25.0	26.0				
Leitfähigkeit (Feld 25°C) {3}	µS/cm	404	493			800 R	
pH-Wert {3}	pH	7.73	7.81			6.8-8.2 R	
Sauerstoff {3}	mg/L	7.61	7.59				
Sauerstoffsättigung {3}	%	92	94				
Pestizide A-M							
Chlorthalonil-Metabolit R417888 (Chlorthalonil- sulfonsäure) MS/MS {1}	µg/L	0.02	0.08			0.1	

Objekt: **Spezielle Untersuchung des Grundwassers auf
Chlorthalonil-Metaboliten**

Auftraggeber: Seeländische Wasserversorgung SWG
Auftrags-Nr. Bachema: 201907516

Kommentar

Probe "Trinkwasser Netz Walperswil Eggenstrasse 1", vom 23.07.19 (Proben-Nr. Bachema: 32663)

Gemäss der Resultate der untersuchten Parameter sind die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser gemäss TBDV für die untersuchte Probe eingehalten.

Probe "Trinkwasser Netz Worben Bremgartenweg 3", vom 23.07.19 (Proben-Nr. Bachema: 32664)

Gemäss der Resultate der untersuchten Parameter sind die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser gemäss TBDV für die untersuchte Probe eingehalten.

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Schlieren, 12. August 2019

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor für die Prüfung
von Umweltproben
(Wasser, Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach
ISO 17025
STS-Nr. 0064

email-Bericht (z. Hd.: Herr Weyermann,
weyermann@swg-worben.ch)
(z. Hd.: Herr Wiget, wiget@swg-worben.ch)
(z. Hd.: Herr Gafner, gafner@swg-worben.ch)

Objekt **Spezielle Untersuchung des Grundwassers auf
Chlorthalonil-Metaboliten**

Auftrags-Nr. Bachema 201907516

Auftraggeber Seeländische Wasserversorgung SWG, Hauptstrasse 12, 3252 Worben
Rechnungsadresse Seeländische Wasserversorgung SWG, Hauptstrasse 12, 3252 Worben
Bericht an Seeländische Wasserversorgung SWG, Herr Weyermann, Hauptstrasse 12, 3252 Worben

Bericht per e-mail an Seeländische Wasserversorgung SWG, M. Gafner, gafner@swg-worben.ch
Bericht per e-mail an Seeländische Wasserversorgung SWG, R. Wiget, wiget@swg-worben.ch
Bericht per e-mail an Seeländische Wasserversorgung SWG, Herr Weyermann, weyermann@swg-worben.ch

Excel-File Seeländische Wasserversorgung SWG, Herr Weyermann, weyermann@swg-worben.ch

Probenübersicht

Bachema-Nr.	Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
32663 W	Trinkwasser Netz Walperswil Eggenstrasse 1	23.07.19 / 24.07.19
32664 W	Trinkwasser Netz Worben Bremgartenweg 3	23.07.19 / 24.07.19

- **Der Auftrag wird abgeschlossen.**

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG



S. Ruckstuhl, Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH



E. Altay, Administration
Tel.: 044 738 39 00